

Grajewo, 2018.09.18

Nr sprawy – GCK.261.9.2017

dot.: przetargu nieograniczonego - na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.:  
**„Rewaloryzację zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie”**

### WYJAŚNIENIE I


Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

#### Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii związanej z wyceną oferty:  
Z zakresu wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji wyłączono klimatyzację. Ze względu na to, że obie instalacje są ze sobą ściśle powiązane należałoby skalkulować do oferty koszt wykonania i zakupu agregatów wody lodowej lub zewnętrznych pomp ciepła przystosowanych do wytwarzania chłodu. Ponadto centrale wentylacyjne należy uzbroić w wymienniki chłodu oraz należy wykonać instalację kondensacyjną.  
Proszę o odpowiedź jaki konkretnie zakres z projektu budowlanego należeć będzie do przedmiotu zamówienia.

#### Odpowiedź 1

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zrezygnował z wykonania instalacji klimatyzacyjnej, natomiast podtrzymał konieczność wykonania instalacji wentylacji mechanicznej. Tym samym nie należy wyceniać w ofercie elementów związanych z klimatyzacją. Ponadto Zamawiający w SIWZ założył konieczność wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej, a także przewidział możliwość przeprowadzania zmian w załączonym do przetargu projekcie budowlanym. Oferent ma zatem możliwość zastosowania w składanej ofercie zamiennych rozwiązań w zakresie wykonania central wentylacji mechanicznej.

DYREKTOR  
  
dr Tomasz Dudziński